

Toelichting BRL K903/08 in het kader van installatiewerkzaamheden aan ondergrondse tankinstallaties

Inleiding

Op 1 februari 2011 heeft het College van Deskundigen Tanks, Tankinstallaties en Appendages de herziene BRL K903/08 vastgesteld. In de opsomming staan de voornaamste wijzigingen vermeld ten opzichte van BRL K903/07:

- Redactionele wijzigingen, en interpretaties bij versie 07 zijn integraal opgenomen;
- Opbouw van het document is geherstructureerd;
- Technische eisen zijn uit PGS 28 en PGS 30 overgenomen, zodat deze niet meer over meerdere documenten verspreid worden genoemd. Technische eisen zullen in de nieuwe PGS 28 en PGS 30 niet meer worden vermeld;
- De KC 111/01 is opgenomen, als voorschrift, in de deelgebieden 15 en 16 van BRL-K903/08;
- Hoofdgebied G is opgenomen ten behoeve van CNG-installaties.

Positie van de (nieuwe) BRL-K903/08 in wet- en regelgeving

In artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer worden voorschriften beschreven voor ondergrondse activiteiten die bedreigend zijn voor het milieu.

Vanuit Wet Milieubeheer wordt verwezen naar Besluit Bodemkwaliteit en daaruit wordt verwezen naar de Regeling Bodemkwaliteit. In bijlage C van deze regeling bodemkwaliteit, categorie 13, eerste regel, staat de exacte omschrijving van de BRL-K903/07, waarmee het gecertificeerd zijn volgens deze BRL noodzakelijk is om de genoemde werkzaamheden uit te mogen voeren. Andere methoden zijn hiermee in beginsel niet toegestaan.

Daarnaast wordt in het Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer verwezen naar de BRL-K903/07.

Kiwa heeft via de wettelijke kanalen verzoeken ingediend om inde, hierboven genoemde, wetgeving de BRL-K903/08 te vermelden in plaats van BRL-K903/07. Dit kan echter, naar verwachting, niet eerder worden gerealiseerd dan begin 2012.

Afwijken door het afgeven van installatiecertificaat, versie 08

Alle gecertificeerde tankinstallateurs dienen vóór 1 september 2011 gecertificeerd te zijn volgens de BRL-K903/08. Kiwa zal de mogelijkheid bieden, via de Portal, om een tankinstallatie op te leveren met een BRL-K903/08 installatiecertificaat. Hierdoor wordt, per direct afgeweken van de hiervoor gemelde wetgeving. Een installateur kan daarom bij het betreffende bevoegd gezag een verzoek doen tot afwijken met een verwijzing naar BARIM, artikel 1.8. Hiervoor is een standaardbrief beschikbaar gesteld door Kiwa. Het is niet in alle gevallen te voorzien dat hiervoor akkoord zal worden gegeven. Om deze reden zal tot definitieve publicatie van de gewijzigde wet- en regelgeving de mogelijkheid om certificaten volgens BRL K903/07 uit te geven beschikbaar blijven. Toezicht door Kiwa zal echter overeenkomstig BRL K903/08 worden uitgevoerd.

Gelijkwaardigheid vanuit BARIM

Zoals mede in de inleiding te lezen is, is de BRL vooral uitgebreid met onderwerpen uit de PGS-en, die tegelijkertijd werden herschreven. Er zijn geen elementen vervallen die betrekking hebben op bodembescherming. Er zijn wel elementen toegevoegd waardoor een en ander een beter geheel vormt en praktischer toepasbaar is voor zowel installateurs als handhavers. Hiermee wordt voldaan aan de gelijkwaardigheid zoals gesteld in het BARIM, artikel 1.8.

Bovengrondse installaties

De voorgaande alinea's zijn niet van toepassing op bovengrondse installaties. Deze kunnen zonder nadere kennisgeving onder BRL K903/08 geïnstalleerd worden en voorzien worden van een installatiecertificaat overeenkomstig deze versie.