CERTIFICAAT

Productcertificaat
K5011/04

Uitgegeven *20202-02-15*

Vervangt *K5011/03*

Dubbele moffen en hulpstukken

VERKLARING VAN KIWA
Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Pipelife Nederland B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K17301 "Leidingsystemen van PVC voor transport van drinkwater en ruw water" d.d. 15-09-2017.

Ronald Karel
Kiwa

286/180711

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming
Pipelife Nederland B.V.
Flevolaan 7
1601 MA ENKHUIZEN
Tel. +31 (0)228-355555
Fax: +31 (0)228-355666
info@pipelife.nl
www.pipelife.nl

Certificatieproces bestaat uit initiële en periodieke beoordeling van:
- **kwaliteitssysteem**
- **product**

Dubbele moffen en hulpstukken

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat
Dubbele moffen en hulpstukken conform beoordelingsrichtlijn K17301 ”leidingsystemen van PVC voor transport van drinkwater en ruw water”.

De in onderstaande tabellen aangegeven afmetingen en typen met de drukklasse behoren tot dit certificaat.
De afkortingen “SP”, “VR” en “HV” hebben betrekking op de uitvoeringsvorm van rubberring en de ingang van de mof.

Tabel 1 – Uit buis vervaardigde dubbele moffen en overschuifmoffen

Nominale maat (mm)	Klasse		
	8	10	12,5
50	-	SP	SP
63	SP	SP	SP
75	-	SP	-
90	-	SP	-
110	SP	SP	-
125	-	SP	-
355	VR	-	-

Tabel 2 – dubbele moffen en overschuifmoffen met hoekverdraaiing

Nominale maat (mm)	Klasse		
	7,5	8	10
160	-	X	X
200	-	X	X
250	-	X	X
315	-	X	X
400	-	X	X
450	X	X	-
500	-	X	X
630	-	X	X

Tabel 3 – eindkap met rubberring

Nominale maat (mm)	Klasse
	8
63	X
75	X
90	X
110	X
125	-
160	X
200	X
250	X
315	X

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink - en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).
Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet- openbare ‘bijlage hygiënische aspecten’ bij dit certificaat.

MERKEN

Dubbele moffen en hulpstukken

De producten worden gemerkt met het Kiwa-keur.

Fittingen
Elke mof of hulpstuk worden minimaal voorzien van de volgende merken:

- KIWA of voor kleine diameters in overleg met Kiwa;
- fabrieksnaam, handelsnaam of logo;
- PVC;
- Nominale druk (PN)
- Nominale maatvoering van de bijbehorende buis;
- Productieperiode of productiecode.

Plaats van het merk: In- of opdruk op elke mof of hulpstuk.
De uitvoering van de merken is als volgt: duidelijke, duurzame en onuitwisbare op- of indruk.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bedoeld voor PVC-U leidingsystemen voor transport van drinkwater en ruw water verwarmd tot 45 ºC.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Pipelife Nederland B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.