



## Productcertificaat K5021/07

Uitgegeven 2020-02-01

Vervangt K5021/06

Pagina 1 van 3

### TV koppeling van PVC-U

#### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

### Dyka B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K17301 "Leidingsystemen van PVC voor transport van drinkwater en ruw water" d.d. 15-09-2017.

Ronald Karel  
Kiwa

CERTIFICAAT

286/180711

*Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.*

*Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

#### Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

Tel. 088 998 44 00

Fax 088 998 44 20

[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)

[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

#### Onderneming

Dyka B.V.

Produktieweg 7

8331 LJ STEENWIJK

Postbus 33

8330 AA STEENWIJK

Tel. 0521-534911

[info@dyka.nl](mailto:info@dyka.nl)

[www.dyka.nl](http://www.dyka.nl)



Certificatieproces  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van:

- kwaliteitssysteem
- product

**TV koppeling van PVC-U****PRODUCTSPECIFICATIE**

Trekvaste koppelingen van PVC-U, voor drinkwaterleidingen, conform beoordelingsrichtlijn K17301.

De producten overeenkomstig onderstaande tabel behoren tot dit certificaat.

Nominale maat (mm)	TV koppeling			
	Type I		DykaGrip	
	Klasse 8	Klasse 10	Klasse 10	Klasse 16
63	-	-	-	X
75	-	-	-	X
90	-	-	X	-
110	-	X	X	-
125	-	X	X	-
160	-	X	X	-
200	-	X	X	-
250	-	X	X	-
315	-	X	X	-
400	-	X	X	-
450	X	X	-	-
500	X	X	-	-

De rechte trekvaste koppelingen zijn aan beide zijden voorzien van een trekvaste verbinding. Overige trekvaste koppelingen, zoals bochten/ T-stukken e.d., zijn geassembleerd met behulp van een standaard lijmverbinding tussen het eveneens Kiwa gecertificeerde lijmhulpstuk (b.v. bocht/T-stuk) en één zijde van de rechte trekvaste koppeling zodat één of meerdere/alle uiteinden van het hulpstuk voorzien zijn van de trekvaste verbinding.

Kleur:

Type I: crème

DykaGrip: crème en grijs

**Geschiktheid voor contact met drinkwater**

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink - en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).




Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de betrouwbaarheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

**MERKEN**

De trekvaste fittingen worden minimaal voorzien van de volgende merken:

- **KIWA**  of op kleine producten  of  of **KK** <sup>1)</sup> of **KK** <sup>1)</sup>;
- fabrieksnaam, handelsnaam;
- materiaal identificatie, e.g. PVC-U, PE80 of PE100;
- PN-getal;
- nominale buitendiameter van de bijpassende buis in mm;
- productiecode <sup>2)</sup>.

De uitvoering van de merken is als volgt: duidelijke, duurzame en onuitwisbare opdruk op elk zadel.

1. Voor kleine fittingen is merken alleen met **KK** ook toegestaan.
2. Mag desgewenst in code worden aangebracht.

**TOEPASSING EN GEBRUIK**

De producten zijn bedoeld voor leidingsystemen:

- voor transport van drinkwater tot een temperatuur van 20 °C en ruw water met een maximum temperatuur van 45°C;
- van ongeplasteerd polyvinylchloride (PVC-U) en georiënteerd polyvinylchloride (PVC-O) voor transport van drinkwater en ruw water verwarmd tot 45 °C.

## TV koppeling van PVC-U

---

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Dyka B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.