

Productcertificaat K5022/07

Uitgegeven 2021-11-01

Vervangt K5022/06

Pagina 1 van 3

Dubbele moffen en hulpstukken van PVC-U

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Dyka B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K17301 "Leidingsystemen van PVC voor transport van drinkwater en ruw water" d.d. 15-09-2017.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAT

286180711

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.nl

Onderneming

Dyka B.V.
Produktieweg 7
8331 LJ STEENWIJK
Postbus 33
8330 AA STEENWIJK
Tel. +31 (0)521-534911
info@dyka.nl
www.dyka.nl



**Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:**

- kwaliteitssysteem
- product

Dubbele moffen en hulpstukken van PVC-U

PRODUCTSPECIFICATIE

Fittingen van PVC-U voor drinkwaterleidingen, conform beoordelingsrichtlijn K17301.

Dubbele moffen/overschuifmoffen met manchet			Verlopen			
Nom. Maat in mm	PN8	PN10	Nom. Maat in mm	PN8	PN10	PN16
50		x	63x50			L
63		x	75x50			L
75		x	75x63			L
90		x	90x63			L
110		x	90x75			L
125		x	110x63		L	
160		x	110x75		L	
200		x	110x90		L	
250		x	125x110		L	
315		x	160x 110		L	
400		x	160x125		L	
450	x	x	200x160		L	
500	x	x	250x200	L		

L = Lijmmof

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).




Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN


De fitting wordt minimaal voorzien van de volgende merken:

- **KIWA**  of op kleine producten  of  of **KK** ¹⁾ of **KK** ¹⁾;
- fabrieksnaam, handelsnaam of logo;
- materiaal aanduiding: PVC-U;
- nominale druk PN;
- nominale maatvoering van de mofeinden in mm;
- aanduiding van het toepassingsgebied;
- productieperiode ²⁾.

De uitvoering van de merken is als volgt: duidelijke, duurzame en onuitwisbare opdruk.

- 1) Voor kleine fittingen is merken alleen met **KK** ook toegestaan.
- 2) Mag indien gewenst in code worden aangebracht.

De kleinste verpakkingseenheid van de fittingen dient minimaal voorzien te zijn van de volgende informatie:

- **KIWA** 
- fabrieksnaam, handelsnaam, systeemnaam, logo of certificaatnummer van het bijbehorend product (systeem) certificaat, overeenkomstig de markering op de bijbehorende buis;
- nominale buitenmiddellijn en nominale wanddikte in mm van de bijbehorende buis;
- materiaal identificatie indien de fitting body van kunststof is vervaardigd.

De uitvoering van de merken is als volgt: duidelijke, duurzame en onuitwisbare opdruk op elke verpakking.

Dubbele moffen en hulpstukken van PVC-U

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bedoeld voor leidingsystemen:

- voor transport van drinkwater tot een temperatuur van 20 °C en ruw water met een maximum temperatuur van 45°C;
- van ongeplasticiseerd polyvinylchloride (PVC-U) en georiënteerd polyvinylchloride (PVC-O) voor transport van drinkwater en ruw water verwarmd tot 45 °C.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Dyka B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.