



## Productcertificaat K5052/04

Uitgegeven 2019-08-01

Vervangt K5052/03

Pagina 1 van 2

### Lijmfittings van PVC-U en PVC-UH voor waterleidingbuizen

#### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

### Van de Lande B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K17301 "Leidingsystemen van PVC voor transport van drinkwater en ruw water" 15-09-2017.

Ronald Karel  
Kiwa

*Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.*

*Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

CERTIFICAAT

#### Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

Tel. 088 998 44 00

Fax 088 998 44 20

[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)

[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

#### Onderneming

Van de Lande B.V.

Lissenveld 1

4941 VK RAAMSDONKSVEER

Tel. 0162-516000

[www.vandelande.com](http://www.vandelande.com)



Certificatieproces  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van:

- kwaliteitssysteem
- product

## Lijmfittings van PVC-U en PVC-UH voor waterleidingbuizen

### PRODUCTSPECIFICATIE

PVC lijm fittingen: kleur RAL grijs conform beoordelingsrichtlijn K17301 "leidingsystemen van PVC voor transport van drinkwater en ruw water".

De in onderstaande tabellen aangegeven afmetingen en typen in de drukklasse P10 en PN16 van PVC-U, behoren tot dit certificaat.

Nominale maat in mm (mm)	T-stuk 90°	Knie 90°	Knie 45°	Mof 90°
12	X	X	X	X
16	X	X	X	X
20	X	X	X	X
25	X	X	X	X
32	X	X	X	X
40	X	X	X	X
50	X	X	X	X
63	X	X	X	X

De met (\*) gemarkeerde producten voldoen aan de minimum wanddikte voor PVC-UH fittingen.

### Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink - en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet- openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.


### MERKEN

De producten worden gemerkt met het Kiwa-keur.

Plaats van het merk: op elke fitting.

De uitvoering van de merken is als volgt: duidelijke, duurzame en onuitwisbare opdruk.

Verplichte aanduidingen:

- woordmerk **Kiwa** ;
- fabrieksnaam, handelsnaam of logo \*);
- PVC
- de nominale buitenmiddellijn van de bijbehorende buis in mm \*);
- drukklasse PN10 of PN16 (of PN);
- de productiecode \*);

\*) bij fittingen < 50 mm mogen alleen deze merken op de fitting body vermeld worden. De andere merken op de verpakking vermelden.

### TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bedoeld voor PVC-U leidingsystemen voor transport van drinkwater en ruw water verwarmd tot 45° graden.

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Van de Lande B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.