



## Productcertificaat K5073/05

Uitgegeven 2021-01-15

Vervangt K5073/04

Pagina 1 van 3

### Waterleidingbuizen van ongeplasticeerd PVC

#### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

### Wavin Nederland B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K17301 "Leidingsystemen van PVC voor transport van drinkwater en ruw water" d.d. 15-09-2017.

Ron Scheepers  
Kiwa

*Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.*

*Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

CERTIFICAAT

286180711

#### Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
[NL.Kiwa.info@Kiwa.com](mailto:NL.Kiwa.info@Kiwa.com)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

#### Onderneming

Wavin Nederland B.V.  
J C Kellerlaan 8  
7772 SG HARDENBERG  
[invoice.nl@wavin.com](mailto:invoice.nl@wavin.com)  
J C Kellerlaan 8  
7772 SG HARDENBERG  
Tel. +31 (0)523-288911  
[info@wavin.nl](mailto:info@wavin.nl)  
[www.wavin.nl](http://www.wavin.nl)



**Certificatieproces  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van:**

- kwaliteitssysteem
- product

## Waterleidingbuizen van ongeplasteerd PVC

**PRODUCTSPECIFICATIE**

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat

Buitenmiddel- lijn in mm	Klasse					
	5	6,3	8	10	12,5	16
16				x	X	x
20				x	X	x
25				x	X	x
32				x	X	x
40		x		x	X	x
50		x	x	x	X	x
63	x	x	x	x	X	x
75	x	x	x	x	X	x
90	x	x	x	x	X	x
110	x	x	x	x	X	x
125	x	x	x	x	X	x
140		x			X	x
160	x	x	x	x	X	x
180		x	x	x	X	x
200	x	x	x	x	X	x
225		x		x	X	
250	x	x	x	x	X	
280		x		x	X	
315	x	x	x	x	X	
355		x	x	x	X	
400		x	x	x	X	
450		x				
500		x	x	x	X	
630		x	x	x		

**Geschiktheid voor contact met drinkwater**

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

## Waterleidingbuizen van ongeplasticiseerd PVC

---


### MERKEN

De producten worden gemerkt met het Kiwa-keur.

Plaats van het merk:

Doorlopend op de buis.

Verplichte aanduidingen:

- Woordmerk **KIWA**  ;
- Fabrieksnaam of -merk;
- Nominale buitenmiddellijn en wanddikte in mm;
- Materiaal identificatie:: PVC-U;
- De nominale druk PN;
- Productieperiode "jaar en "week" or productiecode;

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- opdruk.

### TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd om te worden toegepast in leidingsystemen voor transport van drinkwater en ruw water verwarmd tot maximaal tot 45°C welke niet worden blootgesteld aan zonlicht.

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Wavin Nederland B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.