



Productcertificaat K6045/08

Uitgegeven 2020-03-01

Vervangt K6045/07

Pagina 1 van 3

Watermeterbeugels

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

HSF BV

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K645/03: "Watermeterbeugels" d.d. 01-02-2012.

Ron Scheepers
Kiwa

*Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

CERTIFICAAT

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming
HSF BV
Marketing 23
6921 RE DUIVEN
Tel. +31 26 319 57 57
Fax +31 26 319 57 58
info@hsfbv.nl
www.hsfbv.nl



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Watermeterbeugels

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat.

Qn	Onderdeel	Uitvoering	Tekening nummer	Maat
1,5	Schuifkoppeling	Axiale blokkering van het schuifpuntstuk	52883	G $\frac{3}{4}$ " bt x G $\frac{3}{4}$ " WM
		Schuifpuntstuk zonder blokkering, aansluiten van een aftapkraan mogelijk	52885	G1" bt x G $\frac{1}{4}$ " bn x G $\frac{3}{4}$ " WM
		Schuifpuntstuk zonder blokkering	52884	G $\frac{1}{4}$ "bt x G $\frac{3}{4}$: WM
	Vastekoppeling	Verstelbaar	52886	G $\frac{3}{4}$ " WM x G1" bt
		Verstelbaar	52888	G $\frac{3}{4}$ " WM x G $\frac{3}{4}$ " bt
		Verstelbaar	52890	G $\frac{3}{4}$ " WM x G $\frac{1}{2}$ " bt
	Beugel	Laag, Gesloten	37678	Gaten 2 x \varnothing 27, L=190 mm, H=79mm
		Laag, Gesloten	41191	Gaten 2 x \varnothing 27, L=228 mm, H=85mm
		Laag, Gesloten	34718	Gaten 2 x \varnothing 27, L=250 mm, H=79mm
		Laag, Gesloten	34720	Gaten \varnothing 27 \varnothing 33,5, L=260mm, H=79mm
		Hoog, Gesloten	34719	Gaten 2 x \varnothing 27, L=250 mm, H=150mm
Hoog, Gesloten		35905	Gaten 2 x \varnothing 33,5, L=245 mm, H=150mm	
2,5	Schuifkoppeling	Axiale blokkering van het schuifpuntstuk	52891	G1" bt x G1" WM
		Schuifpuntstuk zonder blokkering	53230	G1" bt x G1" WM
	Vastekoppeling	Verstelbaar	46651	G1" WM x G1"bt
	Beugel	Laag, Gesloten	32078	Gaten 2 x \varnothing 33,5, L=270 mm, H=79mm
Hoog, Gesloten		38115	Gaten 2 x \varnothing 33,5, L=270 mm, H=150mm	
3,5	Schuifkoppeling	Schuifpuntstuk zonder blokkering	52860	G1 $\frac{1}{4}$ " bt x G1 $\frac{1}{4}$ " WM
	Vastekoppeling	Verstelbaar	52861	G1 $\frac{1}{4}$ " WM x G1 $\frac{1}{4}$ " bt
		Verstelbaar	52893	G1 $\frac{1}{4}$ " WM x G1 $\frac{1}{2}$ " bt
	Beugel	Laag, Gesloten	46336	Gaten 2 x \varnothing 42,5, L=340 mm, H=90mm
Hoog, Gesloten		37727	Gaten 2 x \varnothing 42,5, L=340 mm, H=150mm	
6	Schuifkoppeling	Schuifpuntstuk zonder blokkering	52894	G1 $\frac{1}{2}$ " bt x G1 $\frac{1}{2}$ " WM
	Vastekoppeling	Verstelbaar	52896	G1 $\frac{1}{2}$ " WM x G1 $\frac{1}{2}$ " bt
	Beugel	Laag, Open	38352	Gaten 2 x \varnothing 48, L=350 mm, H=90mm
Hoog, Open, met trekstang		53231	Gaten 2 x \varnothing 48, L=350 mm, H=200mm	
10	Schuifkoppeling	Schuifpuntstuk zonder blokkering	52897	G2" bt x G2" WM
	Vastekoppeling	Verstelbaar	52899	G2" WM x G2" bt
		Verstelbaar met volumestroom begrenzer	52859	G2" WM x G2" bt
		Niet verstelbaar	53246	G2" WM x G2" bt
	Beugel	Laag, Gesloten	53147	Gaten 2 x \varnothing 60, L=390 mm, H=130mm
		Hoog, Open	53232	Gaten 2 x \varnothing 60, L=390 mm, H=240mm

WM = Wartelmoer; bt = buitendraad; bn = binnendraad

Watermeterbeugels

GESCHIKTHEID VOOR CONTACT MET DRINKWATER

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA .

Plaats van het merk: op de beugel.

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk;
- productiedatum of -codering;
- type aanduiding;
- nominale middenlijn.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd om te worden toegepast voor het bevestigen van watermeters overeenkomstig de Kiwa Beoordelingsrichtlijn BRL-K618. De watermeterbeugels zijn bedoeld voor toepassingen in tapwaterinstallaties met een maximale druk van 1000 kPa en een temperatuur van ten hoogste 30°C.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- HSF BV

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.