



## Productcertificaat K6218/10

Uitgegeven 2017-04-15

Vervangt K6218/09

pagina 1 van 2

### Overvulbeveiligingen voor opslagtanks voor vloeibare brandstoffen

#### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

### Self-Climat Morvan

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K636/03 "Overvulbeveiligingen voor opslagtanks voor vloeibare brandstoffen" d.d. 2007-12-07, inclusief wijzigingsbladen d.d. 2010-07-02 en 2015-09-01.

Luc Leroy  
Kiwa

*Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.*

*Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

CERTIFICAAT

288170315

**Kiwa Nederland B.V.**  
Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

**Leverancier**  
Self Climat Morvan  
Z.I. Sud Rue des Epinettes  
CS 50152 TORCY  
77208 Marne-La-Vallée Cedex 1  
France  
Tel. +33(0)16 00 51 862  
Fax +33(0)16 01 75 839  
[info@selfclimat-morvan.com](mailto:info@selfclimat-morvan.com)  
[www.selfclimat.com](http://www.selfclimat.com)

**Vertegenwoordiging**  
TAB de Blesse B.V.  
Konijnenbergen 1  
NL-8397 LL DE BLESSE  
Nederland  
Tel. 0561 441441  
Fax 0561 441 093  
[info@tabdeblesse.com](mailto:info@tabdeblesse.com)  
[www.tabdeblesse.com](http://www.tabdeblesse.com)

Certificatieproces  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van:

- kwaliteitssysteem
- product

## Overvulbeveiligingen voor opslagtanks voor vloeibare brandstoffen

---

### TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Self-Climat type DN 50; geschikt voor vullen bij vrije val en pomp, maximale druk 600 kPa bij een volumestroom van 40 m<sup>3</sup>/h;
- Self-Climat type DN 80; geschikt voor vullen bij vrije val en pomp, maximale druk 800 kPa bij een volumestroom van 60 m<sup>3</sup>/h;
- Self-Climat type DN 100; geschikt voor vullen bij vrije val en pomp, maximale druk 800 kPa bij een volumestroom van 60 m<sup>3</sup>/h;
- Self-Climat type DN 50 NT; geschikt voor vullen bij vrije val en pomp, maximale druk 600 kPa bij een volumestroom van 40 m<sup>3</sup>/h, Sluiting en definitieve afsluiting op L1, chemische bestandheid voor chemische producten op verklaring van Self-Climat;
- Self-Climat type DN 80 NT; geschikt voor vullen bij vrije val en pomp, maximale druk 800 kPa bij een volumestroom van 60 m<sup>3</sup>/h, Sluiting en definitieve afsluiting op L1, chemische bestandheid voor chemische producten op verklaring van Self-Climat;
- Self-Climat type DN 80 INOX; geschikt voor vullen bij vrije val en pomp, maximale druk 800 kPa bij een volumestroom van 60 m<sup>3</sup>/h, Sluiting en definitieve afsluiting op L1, chemische bestandheid voor chemische producten op verklaring van Self-Climat.

### TOEPASSING EN GEBRUK

De overvulbeveiligingen zijn bestemd om te worden toegepast als beveiliging in opslagtanks voor vloeibare brandstoffen, waarbij de toevoer van de vloeistof naar de opslaginstallatie automatisch wordt gestopt wanneer de maximale vullingsgraad wordt bereikt.

Neem voor het gebruik in vloeistoffen, anders als hierboven omschreven, contact op met de leverancier.

### MERKEN

De producten zijn gemerkt met het Kiwa-merk.

Plaats van het merk: ronde informatieplaat op de arm van de vlotter.

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam- of merk: Self-Climat (SC);
- type en subtype: A2;
- maximale statische druk: afhankelijk van type, zie product informatie;
- CE en Ex indien van toepassing;
- fabrieksnummer en bouwjaar;
- EN 13616;
- dampdicht: (nee) test in overeenstemming met non vapour tight test procedure.

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Leverancier

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de leverancier.