

Nummer	K 20171/02	Vervangt	K 20171/01
Uitgegeven	2006-10-15	d.d.	2004-10-01

## Productcertificaat


### Kunststof dienstkranen voor water

Op grond van onderzoek, als mede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door

#### HSF BV

vervaardigde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, en die voorzien zijn van het onder "Merken" aangegeven Kiwa-keur, bij aflevering geacht te voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K660/01 "Kunststof dienstkranen voor water".

Kiwa N.V.



ing. B. Meekma  
Directeur Certificatie en Keuringen

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor productcertificatie en bestaat uit 2 pagina's.  
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

#### Kiwa N.V.

Certificatie en Keuringen  
Sir W. Churchill-laan 273  
Postbus 70  
2280 AB Rijswijk  
Telefoon 070 41 44 400  
Fax 070 41 44 420  
Internet [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

#### Producent

HSF BV  
Postbus 201  
6920 AE DUIVEN  
Nederland  
Telefoon 026 3195757  
Telefax 026 3195758

Pagina	2	Nummer	K 20171/02	Vervangt	K 20171/01
		Uitgegeven	2006-10-15	d.d.	2004-10-01

## Kunststof dienstkranen voor water

---

### PRODUCTSPECIFICATIE

Onderstaande producten behoren tot dit certificaat

**art.nr. 39352** met aanboormechanisme

---

### TOEPASSING EN GEBRUIK

Kunststof dienstkranen zijn bedoeld voor ondergrondse aansluitingen dienstleidingen op leidingen van PE voor drinkwater, welke moeten voldoen aan BRL-K533. De dienstkranen zijn bedoeld voor aansluitingen op hoofdleidingen met een maximale druk van ten hoogste 1000 kPa en een temperatuur van ten hoogste 30 °C.

---

### MERKEN

De producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA".

Plaats van het merk:

- "KIWA" op het kraanhuis

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of -merk, op het kraanhuis;
- de buitenmiddellijn in mm van de bijbehorende buis, op het kraanhuis;
- de volumestroomklasse, op het kraanhuis;
- de aansluitmaat aan de hoofdleiding, op het kraanhuis

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
  - na montage zichtbaar.
- 

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Inspecteer bij de aflevering:
    - 1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
    - 1.2 het merk en wijze van merken juist zijn;
    - 1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke
  2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
    - 2.1 HSF BV  
en zo nodig met
    - 2.2 Kiwa N.V.
  3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent.
  4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe de Kiwa-gids.
-