



KOMO® Productcertificaat K26616/07



Uitgegeven 2021-08-15 Vervangt K26616/06
Geldig tot Onbepaald D.d. 2020-02-01
Pagina 1 van 3

Buizen van PE voor onder- en bovengrondse drukleidingsystemen voor buitenriolering **Dyka B.V.**

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 52203 "Buizen voor drukleidingsystemen voor buitenriolering - PE 80 en PE 100" d.d. 28 oktober 2019, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **verklaart Kiwa dat** het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
- De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen, mits buizen van PE voor onder- en bovengrondse drukleidingsystemen voor buitenriolering voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Ron Scheepers
Kiwa

*Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: www.kiwa.nl.*

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Dyka B.V.
Produktieweg 7
8331 LJ STEENWIJK
Postbus 33
8330 AA STEENWIJK
Tel. 0521-534911
Fax 0521-534371
info@dyka.nl
www.dyka.nl

Certificaathouder
Dyka Plastics N.V.
Stuifzandstraat 47
B-3900 OVERPELT
België
T +32 11 800430
F +32 11 661280
www.dyka.be



Beoordeeld is:

- Kwaliteitssysteem
- Product

Periodieke controle

Buizen van PE voor onder- en bovengrondse drukleidingsystemen voor buitenriolering

PRODUCTSPECIFICATIE

Drukbuizen van PE bestemd voor buitenriolering overeenkomstig BRL 52203.
De producten overeenkomstig onderstaande tabel behoren tot dit certificaat.

Kleur: zwart of zwart met bruine strepen.

Specificatie

De in onderstaande tabel aangegeven producten behoren tot dit productcertificaat.

Tabel

Buitendiameter (mm)	Materiaal	PE 80			PE 100			
	PN	8	10	12,5	10	12,5	16	20
32				X			X	
40			X	X		X	X	
50		X	X	X	X	X	X	
63		X	X	X	X	X	X	
75		X	X	X	X	X	X	
90		X	X	X	X	X	X	
110		X	X	X	X	X	X	X
125		X	X	X	X	X	X	X
140		X	X	X	X	X	X	X
160		X	X	X	X	X	X	X
180		X	X	X	X	X	X	X
200		X	X	X	X	X	X	X
225		X	X	X	X	X	X	X
250		X	X	X	X	X	X	
280		X	X	X	X	X	X	
315		X	X	X	X	X	X	
355		X	X	X	X	X	X	
400		X	X	X	X	X	X	
450		X	X	X	X	X	X	
500		X	X	X	X	X	X	
560		X	X	X	X	X	X	
630		X	X	X	X	X	X	

De wanddiktes zijn conform BRL 52203.

MERKEN

De uitvoering van het KOMO-beeldmerk is als volgt:



De uitvoering van het KOMO-woordmerk is als volgt: KOMO[®]

De uitvoering van dit merk is als volgt: onuitwisbare in- of opdruk.

Plaats van het merk: tenminste één keer per twee meter buislengte.

De navolgende minimale merken en aanduidingen moeten op deugdelijke en duidelijke wijze op elke buis zijn aangebracht:
Het KOMO-beeldmerk/-woordmerk gevolgd door het certificaatnummer zonder versie aanduiding.

- Fabrieksnaam of het gedeponeerde handelsmerk;
- Materiaalaanduiding;
- Nominale buitendiameter;
- Klasse-aanduiding;
- Productiedatum of -codering.

Het merken met BRL 52203 is optioneel.

Het merken met het certificaatnummer is optioneel.



Buizen van PE voor onder- en bovengrondse drukleidingsystemen voor buitenriolering

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd voor toepassing in kunststof leidingsystemen voor drukriolering.

Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:

- NEN-EN 1610 "Buitenriolering - Aanleg en beproeving van leidingsystemen";
- de verwerkingsrichtlijnen van de producent.

VERWERKINGSRICHTLIJNEN

De leverancier moet verwerkingsrichtlijnen verstrekken.

De richtlijnen, opgesteld in de Nederlandse taal, bevatten tenminste aanwijzingen betreffende transport, opslag en installatie van de producten.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij aflevering van de onder "technische specificatie" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Dyka B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.kiwa.nl.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

NEN-EN 1610 : 2015 Buitenriolering - Aanleg en beproeving van leidingsystemen