

Nummer	K 42841/01	Vervangt	-
Uitgegeven	2006-10-01	D.d.	-

## Productcertificaat **Waterslagdempers**


Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door

## **Pentec B.V. Druk- en Temperatuurcomponenten**

Vervaardigde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, en die voorzien zijn van het onder "Merken" aangegeven Kiwa-keur, bij aflevering geacht te voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn

BRL-K-632/02 "Waterslagdempers".

Kiwa N.V.



ing. B. Meekma  
Directeur  
Certificatie en Keuringen

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor productcertificatie en bestaat uit 3 pagina's.  
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan

### **Kiwa N.V.**

Certificatie en Keuringen  
Sir W. Churchill-laan 273  
Postbus 70  
2280 AB Rijswijk

Telefoon 070 41 44 400  
Fax 070 41 44 420  
Internet [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

### **Producent**

Pentec B.V. Druk- en  
Temperatuurcomponenten  
Provincialeweg Oost 34 a  
2851 AE HAASTRECHT  
Nederland  
Telefoon 0182-503100  
Telefax 0182-503420

Pagina 2

Nummer K 42841/01

Vervangt -

Uitgegeven 2006-10-01

D.d. -

## Waterslagdempers

---

### PRODUCTSPECIFICATIE

**Einddemper**

DN 15 verchroomd

**Doorstroombemper**

DN 20 verchroomd

## Waterslagdempers

---

### TOEPASSING EN GEBRUIK

Waterslagdempers zijn bedoeld voor het dempen van drukstoten in drinkwaterleidingen. De waterslagdempers zijn bedoeld voor aansluiting op drinkwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 30°C

---

### MERKEN

De producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA"

Plaats van het merk:

Op de waterslagdemper of aanduidingenplaat

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of -merk, op het huis;

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
  - na montage zichtbaar.
- 

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Inspecteer bij de aflevering:
    - 1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
    - 1.2 het merk en wijze van merken juist zijn;
    - 1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke
  2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
    - 2.1 Pentec B.V. Druk- en Temperatuurcomponenten en zo nodig met:
    - 2.2 Kiwa N.V.
  3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent.
  4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe de Kiwa website [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)
-