



Productcertificaat K46759/03

Uitgegeven 2019-06-15

Vervangt K46759/02

Pagina 1 van 3

Wavin TS buizen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Wavin Nederland B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K17105 "Kunststof leidingsystemen van PE voor het transport van drinkwater en ruw water" d.d. 03-10-2017.

Ronald Karel
Kiwa

286180711

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming

Wavin Nederland B.V.
J C Kellerlaan 8
7772 SG HARDENBERG
Tel. +31 (0) 523 288377
Fax +31 (0) 523 288678
info@wavin.nl
www.wavin.nl

Productieplaats 1

Wavin GmbH
Borweg 10
39448 Westeregeln
Duitsland
Tel. +49 (0) 3926899-0
Fax +49 (0) 3926899111



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Wavin TS buizen

PRODUCTSPECIFICATIE

Buizen conform beoordelingsrichtlijn K17105 "leidingsystemen van PE voor transport van drinkwater en ruw water".

De in onderstaande tabellen aangegeven afmetingen en typen behoren tot dit certificaat.

Materiaal	PE100	
	11	17
PN	16	10
Diameter (mm)		
90	X	X
110	X	X
125	X	X
140	X	X
160	X	X
180	X	X
200	X	X
225	X	X
250	X	X
280	X	X
315	X	X
355	X	X
400	X	X
450	X	X
500 ¹⁾	X	X
560 ¹⁾	X	X
630 ¹⁾	X	X

¹⁾ 1 laags buis

Kleur van de 3-lagen buis:

- binnen- en buitenlaag: blauw
- middenlaag: zwart

Kleur van 1 laags buis: blauw

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017 (gepubliceerd in de Staatscourant).


Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN**Buizen**

De navolgende merken en aanduidingen moeten op deugdelijke, duidelijke en duurzame wijze op elk product en productverpakking zijn aangebracht:

- ◆ **KIWA**  ;
- ◆ Fabrieksnaam, handelsnaam;
- ◆ Materiaalidentificatie: PE100;
- ◆ Het SDR-getal;
- ◆ PN-getal;
- ◆ Nominale buitendiameter en nominale wanddikte in mm;
- ◆ Productiecode

Wavin TS buizen

Plaats van het merk: op elke buis op een onderlinge afstand van maximaal 2 meter.

De uitvoering van de merken is als volgt: duidelijke, duurzame en onuitwisbare opdruk.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De PE-buizen, volgens deze BRL, zijn toepasbaar voor leidingen die bestemd zijn voor het transport van drinkwater en ruw water met een maximum temperatuur van 40 °C volgens NEN-EN 12201.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Wavin Nederland B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.