

Productcertificaat K54482/02

Uitgegeven 2014-06-01

Vervangt K54482/01

Pagina 1 van 3


Waterleidingbuizen van PVC

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Surpaf N.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keur merk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K17301 "Leidingsystemen van PVC voor transport van drinkwater en ruw water".



Bouke Meekma
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Leverancier

Surpaf N.V.
Saramaccadoorsteek BR 44
PARAMARIBO
Suriname
Tel. +597-481791
Fax +597-487247

Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product



Waterleidingbuizen van PVC

PRODUCTSPECIFICATIE

Buizen: kleur crème en wit.

Conform beoordelingsrichtlijn K17301 "leidingsystemen van PVC voor transport van drinkwater en ruw water".


De in onderstaande tabellen aangegeven afmetingen en typen behoren tot dit certificaat.

Nominale buitendiameter (mm)	Drukklassen				
	PN6	PN8	PN10	PN12,5	PN16
20					x
25				x	
32		x	x		
40	x		x		
50	x		x		
75	x		x		
110	x		x		
160	x		x		
200	x		x		
250	x		x		

MERKEN

De producten worden gemerkt met het Kiwa-keur.

Verplichte aanduidingen:

- ◆ KIWA ;
- ◆ de fabrieksnaam of gedeponeerd handelsmerk;
- ◆ de nominale druk PN;
- ◆ Nominale buitenmiddellijn in mm;
- ◆ Nominale wanddikte in mm;
- ◆ PVC-U;
- ◆ De productieperiode "jaar" en "week";
- ◆ Het extrudernummer.

De laatstgenoemde twee aanduidingen mogen desgewenst in code worden aangebracht.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- duidelijk en duurzaam.

Plaats van het merk:

Opdruk doorlopend op de buis.

Toxicologische eisen

Toelating:

Dit product is toegelaten op basis van de eisen die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" (gepubliceerd in de Staatscourant).

ATA criteria:

Aan de ATA-productcertificering liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur die in verband met de vertrouwelijkheid is vastgelegd in de niet-openbare bijlage ATA bij certificaat K54482.
Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke ATA-producteisen die in verband met de vertrouwelijkheid zijn vastgelegd in de niet-openbare bijlage ATA bij certificaat K54482.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bedoeld voor PVC-U leidingsystemen voor transport van drinkwater en ruw water verwarmd tot 45° graden.

Waterleidingbuizen van PVC

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Surpaf N.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.