



## Productcertificaat K57121/03

Uitgegeven 2022-08-01

Vervangt K57121/02

Pagina 1 van 3

### Inlaatcombinaties

#### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

### Itho Daalderop B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn

**BRL-K630** " Inlaatcombinaties voor gesloten warmwatertoestellen en drukontlastkleppen voor water" 01-12-2018,

Als ook aan

**NEN-EN 1488: 2000:** "Appendages in gebouwen – Inlaatcombinaties voor gesloten warmwatertoestellen – Beproevingen en eisen

Ron Scheepers  
Kiwa

*Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.*

*Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

CERTIFICAAT

287/1807/11

#### Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

Tel. 088 998 44 00

Fax 088 998 44 20

[NL.Kiwa.info@Kiwa.com](mailto:NL.Kiwa.info@Kiwa.com)

[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

#### Onderneming

Itho Daalderop B.V.

Lingewei 2

4004 LL TIEL,

Tel: 0344-636500

Fax 0344-620901

[www.ithodaalderop.nl](http://www.ithodaalderop.nl)



Certificatieproces  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van:

- kwaliteitssysteem
- product

## Inlaatcombinaties

---

### PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat

De **02-00444 INLAATCOMB 8 BAR** is van toepassing in de volgende verkoopsets:

|              |    |                          |
|--------------|----|--------------------------|
| 02-00568     | 1  | INLAATCOMB SET 8 BAR     |
| 07.90.64.023 | 4  | INLAATCOMB 8 BAR DAALD   |
| 07.92.64.047 | 6  | BOILER AANSLUITSET       |
| 07.92.64.051 | 10 | INLAATCOMB SET 8 BAR     |
| 07.95.65.006 | 3  | SERVICESET INLAATCOMB. 8 |
| 03-00721     | 1  | INLAATCOMBINAT BCU 8BAR  |

De **02-00445 INLAATCOMB 6 BAR** is van toepassing in de volgende verkoopsets

|              |   |                         |
|--------------|---|-------------------------|
| 07.90.64.012 | 1 | INLAATCOMB 6 BAR DAALD. |
| 07.90.64.021 | 8 | INLAATCOMB 6 BAR DAALD  |
| 07.92.64.055 | 7 | INLAATCOMB SET 6 BAR    |

### GESCHIKTHEID VOOR CONTACT MET DRINKWATER

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

### MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk KIWA 

Plaats van het merk: buitenzijde van het huis

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of -merk, op het huis;
- nominale diameter DN, op het huis;
- nominale ontlastdruk Pnr in kPa; op het plaatje;
- indicatie voor stroomrichting, op het huis;
- markeringen van de verschillende standen van de bedieningsknoppen;
- fabricagedatum (maand en jaar) of -code, op het huis;
- geluidsklasse (indien van toepassing), op het huis;
- type-aanduiding, op het huis.

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar

### TOEPASSING EN GEBRUIK

De appendages voor de warmtapwatervoorziening zijn bestemd om te worden toegepast in de nominale maten zoals omschreven in de productnormen in artikel 4.3.1 van BRL-K630 en zijn bedoeld voor toepassing in leidingwaterinstallaties met een druk aan de ingangszijde van ten hoogste 1,0 MPa (10 bar) en een watertemperatuur van ten hoogste 90°C.

## Inlaatcombinaties

---

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Itho Daalderop B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.