



Productcertificaat K61681/06

Uitgegeven 2020-04-01

Vervangt K61681/05

Pagina 1 van 2

Stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties / tankcontainers voor bovengrondse opslag van vloeistoffen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

T.A.B. De Blesse BV

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K744/04 "Stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties / tankcontainers voor bovengrondse opslag van vloeistoffen" d.d. 01-11-2019.

Het betreft het volgende toepassingsgebied:

- Toepassingsgebied 1a "Productie van stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties van ten hoogste 3 m³".

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAT

28817/015

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Leverancier

T.A.B. De Blesse BV
Konijnenbergen 1
8397 LL DE BLESSE
Postbus 150
8330 AD STEENWIJK
Tel. 0561-441441
info@tabdeblesse.com
www.tabdeblesse.com

Productielocatie

TERMAL INT d.o.o.
Ul. Cara Dušana 24
75240 LOPARE
Bosnië en Herzegovina

Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product



Stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties / tankcontainers voor bovengrondse opslag van vloeistoffen

Technische specificatie

Productspecificatie (toepassingsgebied 1a)

De goedgekeurde niet-cilindrische opslag- en afleverinstallaties hebben de volgende kenmerken:

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 450 compact | UN 31 A/Y/**-/NL/TCPI-TAB | 130625/3000/810 |
| 450 PC (pomp compartiment) | UN 31 A/Y/**-/NL/TCPI-TAB | 130625/3000/830 |
| 950 compact | UN 31 A/Y/**-/NL/TAB"de Blesse" | 507/2810/1560 |
| 950 PC (pomp compartiment) | UN 31 A/Y/**-/NL/TAB"de Blesse" | 507/2810/1560 |
| 2000 compact | UN 31 A/Y/**-/NL/TAB"de Blesse" | 508/5760/3200 |
| 2000 PC (pomp compartiment) | UN 31 A/Y/**-/NL/TAB"de Blesse" | 508/5760/3200 |
| 3000 compact laag | UN 31 A/Y/**-/NL/TAB"de Blesse" | 509/8210/4560 |
| 3000 PC (pomp compartiment) laag | UN 31 A/Y/**-/NL/TAB"de Blesse" | 509/8210/4560 |
| 3000 compact hoog | UN 31 A/Y/**-/NL/TAB"de Blesse" | 510/8120/4510 |
| 3000 PC (pomp compartiment) hoog | UN 31 A/Y/**-/NL/TAB"de Blesse" | 510/8120/4510 |
| CID 039 | UN 31 A/Y/**-/NL/TCPI-TTS | 180542/1300/720 |
| CID 075 | UN 31 A/Y/**-/NL/TCPI-TTS | 180541/2330/1295 |
| CID 115 | UN 31 A/Y/**-/NL/TCPI-TTS | 180540/3400/1890 |
| CID 200 | UN 31 A/Y/**-/NL/TCPI-TTS | 180538/5750/3190 |
| CID 300 | UN 31 A/Y/**-/NL/TCPI-TTS | 180537/8170/4540 |
| CIE 020 | UN 31 A/Y/**-/NL/TCPI-TTS | 180549/0/425 |
| CIE 039 | UN 31 A/Y/**-/NL/TCPI-TTS | 180548/1370/760 |
| CIE 075 | UN 31 A/Y/**-/NL/TCPI-TTS | 180547/2340/1300 |
| CIE 100 | UN 31 A/Y/**-/NL/TCPI-TTS | 180546/3060/1700 |
| CIE 200 | UN 31 A/Y/**-/NL/TCPI-TTS | 180544/5720/3180 |
| CIE 300 | UN 31 A/Y/**-/NL/TCPI-TTS | 180543/8100/4500 |

-- = de maand () en het jaar (-- (laatste 2 cijfers) van productie.

Toepassing en gebruik (Toepassingsgebied 1a)

De niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties zijn bestemd voor de tijdelijke, niet-stationaire bovengrondse opslag van vloeistoffen.

Merken

De producten worden gemerkt het Kiwa-keur.

Plaats van het merk: op identificatieplaat aan de buitenzijde van de opvangbak/container op een goed zichtbare plaats.

Verplichte aanduidingen:

- naam van de leverancier of diens handelsmerk;
- tanknummer;
- bouwjaar (vervalt indien het tanknummer of het UN-kenmerk hier uitsluitend over geeft);
- inhoud in m³;
- het UN-kenmerk;
- de keuringsdatum.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- woordmerk "KIWA".

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- T.A.B. De Blesse BV

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.