

**Productcertificaat
K61823/03**

Uitgegeven 2015-06-15
Vervangt K61823/02
Pagina 1 van 3


Expansievaten voor drinkwaterinstallaties

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Flamco Flexcon BV

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keur merk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K14021/01: d.d. 2011-02-04 "Expansievaten voor drinkwaterinstallaties".



Bouke Meekma
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Leverancier

Flamco Flexcon BV
Amersfoortseweg 9
3751 LJ BUNSCHOTEN
Nederland
Tel 033 299 75 00
Fax 033 298 64 45
www.flamco.nl

Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product



Expansievaten voor drinkwaterinstallaties

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Airfix D serie			Airfix A serie		
Artikelnummer	Voordruk (bar)	Volume (L)	Artikelnummer	Voordruk (bar)	Volume (L)
24220	4	8	24211	3	8
24320	4	12	24311	3	12
24420	4	18	24411	3	18
24520	4	25	24511	3	25
24620	4	35	24210	4	8
			24310	4	12
			24410	4	18
			24510	4	25
			24610	4	35
			24710	4	50
			24810	4	80

Type aanduiding: **Airfix-** [A/D] [volume] , bijv. **Airfix-A 8**

Expansievaten voor drinkwaterinstallaties

Toepassing en gebruik

De expansievaten kunnen worden gebruikt voor leidingwatertoepassingen met een werkdruk van ten hoogste 1MPa en een watertemperatuur van maximaal 65 °C.

Incidenteel gebruik met een watertemperatuur tot 95°C is mogelijk indien gelimiteerd tot maximaal 1 uur aaneengesloten.

Gebruik van de expansievaten in drinkwaterinstallaties met een continue temperatuur hoger dan 65°C is mogelijk.

Hygiënische aspecten

Toelating:

Dit product is toegelaten op basis van de eisen die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" (gepubliceerd in de Staatscourant).

Criteria hygiënische aspecten:


Aan de hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur die in verband met de vertrouwelijkheid is vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij certificaat K61823.

Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;

- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten die in verband met de vertrouwelijkheid zijn vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij certificaat K61823.

MERKEN

De producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA ".

Plaats van het merk:

- Kiwa op het huis of aanduidingsplaat

Verplichte aanduidingen:

- Fabrieksnaam of –merk op de beugel
- Productiedatum of-codering
- Type aanduiding

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Flamco Flexcon BV

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.