

Productcertificaat K76500/01

Uitgegeven 2013-02-01
Vervangt -
Pagina 1 van 2

Controleerbare keerkleppen - familie E, type A

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Ankofit Industries B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keur merk, bij aflevering voldoen aan

Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K629/03


"Keerkleppen tegen verontreiniging - familie E, type A, B, C en D",

waarvan de eisen uit

NEN EN 13959:2004

"Terugslagkleppen tegen verontreiniging - DN 6 tot DN 250, familie E, type A, B, C en D"

onderdeel uitmaken.



Bouke Meekma
Kiwa

Openbaarmaking van dit certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl



Leverancier

Ankofit Industries B.V.
Edisonstraat 21
3861 NE Nijkerk (Gld)

Tel. 033 2460 704
Fax 033 2460 260
www.ankofit.nl

**Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van het:**

- kwaliteitssysteem
- product

controleerbare keerkleppen - Familie E, type A

PRODUCT SPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Artikel nr.	Omschrijving:
54430	DN15, met knelfitting KF15 x KF15, G1/4" controle-aansluitingen
54431	DN20, met knelfitting KF22 x KF22, G1/4" controle-aansluitingen
54432	DN25, met knelfitting KF28 x KF28, G1/4" controle-aansluitingen

Opmerkingen:

Betreffende producten zijn nog niet beoordeeld op alle ATA aspecten zoals opgenomen in het Drinkwaterbesluit en verwoord in de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening (in werking gesteld op 19 juli 2011). Conform de in voornoemde regeling vermelde overgangstermijn moeten de producten voor 1 juli 2013, worden getoetst op de eisen als vermeld in artikel 4.2 van de beoordelingsrichtlijn

BRL-K 629/03.

Toepassing en gebruik

De keerkleppen zijn bestemd als terugstroombeveiligingstoestel.

Keerkleppen met een nominale middellijn kleiner of gelijk aan 50 mm zijn bestemd voor toepassing in leidingwaterinstallaties met een maximale constante watertemperatuur van 65°C en tot maximaal één uur een watertemperatuur van 90° C. Keerkleppen met een nominale middellijn groter dan 50 mm zijn alleen bestemd voor watertemperaturen tot 65° C.

Merken

De Kiwa[®]-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA"

Plaats van het merk:

- Kiwa op het inbouwhuis van de keerklep;
- Indicatie van de familie en het type door middel van letters "EA".

Verplichte aanduidingen:

- Fabrieksmerk "BPE3";
- nominale maat: "DN";
- indicatie voor de stroomrichting;
- Op de keerklep het verkorte woordmerk "KK" in een rechthoek.

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;
- Na montage zichtbaar.

Wenken voor de afnemer

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Ankofit Industries B.V. te Nijkerk

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.