

Productcertificaat K84881/01

Uitgegeven 2014-10-01

Vervangt

Pagina 1 van 2

Inlaatcombinaties

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

B.V. Ponnoplastic

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keur merk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K630 "Inlaatcombinaties voor gesloten warmwatertoestellen en drukontlastkleppen voor water".


waarvan de eisen uit

NEN-EN 1488 "Appendages in gebouwen - Inlaatcombinaties voor gesloten warmwatertoestellen – eisen en beproevingsmethoden"

en

NEN-EN 1491: "Appendages in gebouwen - Druk ontlastkleppen voor water – eisen en beproevingsmethoden"

onderdeel uitmaken



Bouke Meekma

Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00

Fax 070 414 44 20

info@kiwa.nl

www.kiwa.nl

Leverancier

B.V. Ponnoplastic
Havenweg 9
3812 PR AMERSFOORT
Tel. (0)33 461 68 34
Fax (0)33 461 01 16

Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Inlaatcombinaties

Artikel nr	product specificatie
08-0049	DN 15, 0,8 MPa, KF 15mm x KF 15mm

Toepassing en gebruik

Inlaatcombinaties zijn bedoeld om bij in bedrijf zijnde gesloten warmwatervoorraadtoestellen voor huishoudelijk gebruik, te verhinderen dat, het door verwarming geëxpandeerde, water terugstroomt in de toevoerleiding. Voorts beschikken zij over een voorziening die voorkomt dat de druk in het warmwatervoorraadtoestel boven een, vooraf ingestelde, maximum druk komt.

Inlaatcombinaties zijn bedoeld voor drinkwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een water temperatuur van ten hoogste 95 °C.

Toxicologische eisen

De toxicologische eisen voor producten in contact met drinkwater zijn vastgelegd in de "Regeling Materialen en Chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" (gepubliceerd in de Staatscourant). Dit product is nog niet volledig beoordeeld conform genoemde regeling. De inlaatcombinatie moet aan alle eisen voldoen binnen de van toepassing zijnde overgangstermijn.

Merken

De Kiwa[®]-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA".

Plaats van het merk: op het huis

Overige verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of -merk, op het huis;
- nominale diameter DN, op het huis;
- nominale ontlastdruk P_{nr} in kPa; op de plastic kap;
- indicatie voor stroomrichting, op het huis;
- aanduiding van de verschillende standen van de bedieningsknoppen;
- fabricagedatum (maand en jaar) of -code, op het huis;
- type-aanduiding, op het huis.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- B.V. Ponnoplastic

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.