

# Productcertificaat K88324/01

Uitgegeven 2015-06-15

Vervangt

Pagina 1 van 2


## Vorstvrije buitenkranen

### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

## B.V. DE SPHINX MAASTRICHT

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keur merk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K14001/04, d.d. 2012-02-01 " Sanitaire kranen: buitenkranen met muurdoorvoer ".



Bouke Meekma  
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

#### Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00  
Fax 070 414 44 20  
[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

#### Leverancier

B.V. DE SPHINX MAASTRICHT  
Part of the Geberit Group  
Stationsplein 12b,  
6221 BT Maastricht,  
the Netherlands  
Tel: +(31) 043 351 12 00  
Fax: +(31) 043 351 12 90  
<http://www.sphinx.nl>

Certificatieproces  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van:

- kwaliteitssysteem
- product

## Vorstvrije buitenkranen

---

### PRODUCTSPECIFICATIE

de volgende producten behoren tot dit certificaat

---

artikel nr. S8DS101N - **Sphinx 300 Basic** - Vorstvrije buitenkraan

---

### Toepassing en gebruik

De buitenkranen met muurdoorvoer zijn bestemd om te worden toegepast als tapkraan in leidingwaterinstallaties met een statische druk van maximaal 1000 kPa, een dynamische druk van minimaal 50 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 90°C.

De aanbevolen grenzen voor een juiste werking zijn

- een dynamische druk tussen 100 en 500 kPa
- een watertemperatuur van maximaal 65 °C.

De buitenkranen met doorvoer zijn zodanig uitgevoerd dat afsluiten en aftappen van de installatie bij vorstgevaar niet nodig is, een en ander door plaatsing van het afsluitorgaan achter- of (deels) in de muur.

### Merken

De producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA".

Plaats van het merk:

- "KIWA" op muurplaat

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of -merk, op de muurplaat

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- B.V. DE SPHINX MAASTRICHT

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.