

# Attest-met-productcertificaat K91340/02

Uitgegeven 2016-12-01  
Vervangt K91340/01  
Pagina 1 van 2

## Fysische techniek voor legionellapreventie

### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven attest-met-productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

### Aqua D&S BV

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit attest-met-productcertificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa<sup>®</sup>-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K14010/01/deel 1 [A1]: "Legionellapreventie met alternatieve techniek, deel 1: Fysische techniek inclusief beheersconcept voor de nageschakelde installatie" d.d. 21-03-2012.



Luc Leroy  
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

#### Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

#### Leverancier

Aqua D&S BV  
Everdenberg 7b  
4902 TT OOSTERHOUT NB  
Tel. 0162 457990  
Fax. 0162 456680  
[info@aquadns.nl](mailto:info@aquadns.nl)  
[www.aquadns.nl](http://www.aquadns.nl)

Certificatieproces  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van:

- kwaliteitssysteem
- product



286/160324

**Fysische techniek voor legionellapreventie**

---

**PRODUCTSPECIFICATIE**

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Product	Attest
<i>Model/Type: DWI Ultrafiltratie UF-6-KW: UF filtersysteem</i>	Beheersconcept <i>DWI Ultrafiltratie UF-6-KW: Handleiding</i>
Tenminste de Nederlandse taal gesteld.	

---

**Geschiktheid voor contact met drinkwater**

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

**MERKEN**

De Kiwa<sup>®</sup>-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA 

Plaats van het merk: op het apparaat

Verplichte aanduidingen:

Algemeen

- Fabrieksmerk/type of logo;
- Soort en type aansluitenden;
- Bouwjaar;
- Toegepast materiaal;
- Werkdruk (PN);
- Capaciteit van de apparatuur.

Plaats van de aanduidingen: duurzaam op of aan de apparatuur bevestigd.

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

**WENKEN VOOR DE AFNEMER**

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Aqua D&S BV

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.