CERTIFICAAT

Dienstcertificaat
K92148/04

Uitgegeven *2020-11-25*

Geldig tot *Onbepaald*

REOB 5.0

VERKLARING VAN KIWA
Kiwa verklaart dat, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, op grond van de initiële beoordeling alsmede periodieke beoordelingen door Kiwa, het gerechtvaardigd vertrouwen aanwezig is dat door

BK Brandbeveiliging

uitgevoerd onderhoud aan de hierna genoemde deelgebieden voldoet aan de eisen gesteld in het certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB) versie 5.0 + C1 van 1 december 2019:

A Jaarlijks en uitgebreid onderhoud blustoestellen en slangsystemen

Certificatie voor onderhoud van blusmiddelen heeft altijd ten minste betrekking op de verplichte onderdelen van het deelgebied. Afhankelijk van de activiteiten kan de scope van certificatie uitgebreid worden met aanvullende specialisaties; zie daarvoor het 2e blad van dit certificaat.

Kiwa geeft het hieronder afgebeelde certificatiemerk in licentie aan BK Brandbeveiliging voor de onder certificaat uitgevoerde dienst onderhoud blusmiddelen.

Gebruikers van de dienst onderhoud blusmiddelen kunnen de status van een geldig certificaat nagaan bij www.kiwafss.nl of op www.hetccv.nl/vakman.
Dit certificaat blijft eigendom van Kiwa. De geldigheid van de accreditatie kan nagegaan worden bij de nationale accreditatie-instantie (www.rva.nl).

Ron Scheepers
Kiwa

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

640/200115

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2288 AB Rijswijk
Tel. 088 998 44 00
www.kiwa.nl

Uitgevoerd door:
Kiwa NCP
info.ncp@kiwa.nl
www.kiwafss.nl

Leverancier
BK Brandbeveiliging
Langeweg 14
3251 LH STELLENDAM
Tel. 06-41809337
INFO@BKBRANDBEVEILIGING.NL
www.bkbrandbeveiliging.nl

REOB 5.0

Aanvullende specialisaties per deelgebied van BK Brandbeveiliging:

DEELGEBIED A

Onderhoud van draagbare blustoestellen en brandslanghaspels met vormvaste slang, eventueel aangevuld met specialisaties voor verrijdbare blustoestellen en (of) brandslanginstallaties met plat oprolbare slang:

	Soort	**Type**	**Jaarlijks onderhoud**	**Uitgebreid onderhoud / beproeving**
Verplicht	Draagbaar	Schuim	**Ja**	**Ja**
	Draagbaar	Poeder	**Ja**	**N.v.t.**
	Draagbaar	CO2	**Ja**	**N.v.t.**
	Haspel	Vormvast	**Ja**	**Ja**
Aanvullende specialisatie	Verrijdbaar	Schuim	**Nee**	**Nee**
	Verrijdbaar	Poeder	**Nee**	**N.v.t**
	verrijdbaar	CO2	**Nee**	**N.v.t**
	Haspel	Platoprolbaar	**Nee**	**Nee**

DEELGEBIED B

Revisie van blusmiddelen

	Soort	**Type**	**Revisie**	
Verplicht	Draagbaar	Schuim	**Nee**	
	Draagbaar	Poeder	**Nee**	
	Draagbaar	CO2	**Nee**	
Aanvullende specialisatie	Verrijdbaar	Schuim	**Nee**	
	Verrijdbaar	Poeder	**Nee**	
	verrijdbaar	CO2	**Nee**	

DEELGEBIED C

Droge Blusleidingen

C1 Aanvullend pakket jaarlijks (zonder afpersen)	**Nee**	
C2 Aanvullend pakket met afpersen	**Nee**	

Voorwaarden in communicatie naar derden:

Het gecertificeerde REOB-onderhoudsbedrijf dient naar haar klanten toe duidelijk te maken voor welk deelgebied en eventuele specialisaties het is gecertificeerd. Oftewel: De scope van de aangevraagde certificatie moet stroken met de uitingen van aanvrager richting (potentiële) klanten over zijn activiteiten.

Wenken voor de afnemer:

Gecertificeerde REOB-onderhoudsbedrijven zullen op het genormeerde gele etiket 50 x 90 mm voor jaarlijks onderhoud het certificatiemerk van het CCV hanteren.

REOB-onderhoudsbedrijven die niet zijn gecertificeerd voor een bepaalde specialisatie kunnen het onderhoudswerk aan dat betreffende soort en type blustoestel niet uitvoeren.